



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lipnie**

87 - 600 Lipno
ul. Kościuszki 18/20

e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-lipno


**Komunikat Nr 2
PPIS w Lipnie z dnia 20.05.2021r.**

**dotyczący zaleceń w przypadku stwierdzenia wzrostu ogólnej liczby
mikroorganizmów w wodzie
Wodociągu Publicznego Grochowski**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że w badaniach jakości wody z nowo przyłączonej magistrali w miejscowości Krojczyn, stanowiącej odcinek rurociągu azbestowego DN 200; zbudowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej Dobrzyń nad Wisłą – Włocławek na długości ok 1400m., stanowiącej część Wodociągu Publicznego Grochowski

stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C->300jtk. **Woda warunkowo przydatna do spożycia**, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przygotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294). Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że woda podawana do sieci i w pozostałej części wodociągu publicznego Grochowski, gm. Dobrzyń nad Wisłą jest zdatna do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Anna Zebrowska