



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lipnie

87 - 600 Lipno
ul. Kościuszki 18/20
tel. fax (54) 287 32 24

e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl
www.pssselipno.pl

Lipno, dnia 30.07.2019r.

Znak sprawy: N.HK 5211-2/08/5/2019/19

Gmina Dobrzyń nad Wisłą
ul. Szkolna 1
87 – 610 Dobrzyń n. Wisłą

OCENA OKRESOWA

przydatności wody do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2019r., poz.59) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1152 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbki
2458/19	10.07.2019r.	Zawór za zestawem pomp – SUW Grochowalsk, gm. Dobrzyń n. Wisłą /A+ Enterokoki, Fe, Mn/
2459/19	- „ -	Kran w WC pacjentów, NZOZ WU - MED, Grochowalsk, gm. Dobrzyń n. Wisłą /A+ Enterokoki, Fe, Mn/
2460/19	- „ -	Zawór za wodomierzem w garażu budynku, Krojczyn 3A, gm. Dobrzyń n. Wisłą /A+ Enterokoki, Fe, Mn/
2611/19	24.07.2019r.	Zawór za zestawem pomp – SUW Grochowalsk, gm. Dobrzyń n. Wisłą /mikrobiologia ^B /
2612/19	- „ -	Kran w WC pacjentów, NZOZ WU - MED, Grochowalsk, gm. Dobrzyń n. Wisłą /mikrobiologia ^B /
2613/19	- „ -	Zawór za wodomierzem w garażu budynku, Krojczyn 3A, gm. Dobrzyń n. Wisłą /mikrobiologia ^B /

A – parametry grupy A
B – parametry grupy B

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń n. Wisłą odpowiada wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko – chemiczny i mikrobiologiczny

W związku z powyższym:

woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a (N.HK, N.HŻ, N.EP, N.HD)

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
3. Wójt Gminy Fabianki

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Miroslaw Grzybowski